



ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)
603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 431-82-11, факс: (831) 431-82-41
E-mail: volok@gosnadzor.ru, <http://www.volok.gosnadzor.ru>

10 сентября 2018г.

606523, Нижегородская область,
Городецкий район, г.Заволжье,
ул.Рылеева, д.7 «А»

(дата составления предписания)

11 час. 00 мин.

(место составления предписания)

(время составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ N пр-1493/18/П/14

Мною, старшим государственным инспектором отдела по надзору за электростанциями, электрическими сетями и ГТС Кудряшовым А.Г.

должность, ФИО, уполномоченного выдавать предписание)

На основании распоряжения заместителя руководителя Волжско-Окского Управления «Ростехнадзора» Ускова С.А. № пр-1493/18 от 16 августа 2018г.

(дата, номер распоряжения, наименование территориального органа издавшего распоряжение о проведении проверочного мероприятия)

о проведении плановой, выездной проверки

(наименование проверки)

в период с 04.09.2018г. по 10.09.2018г.

На основании акта проверки от 10.09.2018г. №пр-1493/18/А/14

(дата, номер акта проверки)

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

В соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 401, Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №30» (далее МБДОУ «Детский сад №30») ОГРН 1025201679095 ИНН 5248012804 юр.адрес: 606523, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, РАЙОН ГОРОДЕЦКИЙ, ГОРОД ЗАВОЛЖЬЕ, УЛИЦА РЫЛЕЕВА, 7 "А"

(наименование юридического лица, место нахождения (адрес), индивидуального предпринимателя фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ИНН, ОГРН)

принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Конкретное описание (существо)	Наименование нормативного документа и номер его пункта,	Срок устранения
-------	--------------------------------	---	-----------------

	выявленного нарушения	требования которого нарушены (не соблюдены)	нарушения
1	2	3	4
1	Токоведущие части автоматического выключателя для включения наружного освещения доступны для прикосновения неэлектротехническим персоналом	п.1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированы в Минюстом России №4145 от 22.01.2003) П.1.7.49, 1.7.50 Правила устройства электроустановок 7 издание Утверждены приказом Министерства энергетики РФ №204 от 08.07.2002, введены в действие с 01.01.2003г.	Устранено во время проверки
2	На сборках пищеблока выполнить знаки безопасности	п.1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированы в Минюстом России №4145 от 22.01.2003) Приложение 9 №5 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках УТВЕРЖДЕНА приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261 (далее ИПИСЗ)	30.09.2018
3.	Не выполнены меры защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции при косвенном прикосновении: защитное заземление электрических водонагревателей в группах, 2, 5 (не заземлены)	П.1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированы в Минюстом России №4145 от 22.01.2003) П.1.7.51, 1.7.76 Правила устройства электроустановок 7 издание Утверждены приказом Министерства энергетики РФ №204 от 08.07.2002, введены в действие с 01.01.2003г.	17.09.2018
4.	Выполнить основную систему уравнивания потенциалов: заземлить на вводе в здание металлические трубы холодного водоснабжения	П.1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированы в Минюстом России №4145 от 22.01.2003) П.1.7.82, рис.1.7.7 Правила устройства электроустановок 7 издание Утверждены приказом Министерства энергетики РФ №204 от 08.07.2002, введены в действие с 01.01.2003г.	30.09.2018
5.	Отсутствует перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации	п.1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированы в Минюстом России №4145 от 22.01.2003)	30.09.2018

		п.8.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (введены Приказом МинТруда №328-М от 24.07.2013, зарегистрированы в МинЮсте 12.12.2013 №305932013, опубликованы 04.02.2014г.) в редакции Приказа Минтруда России от 19.02.2016 №74н	
6.	По территории детского сада проходит воздушная линия напряжением до 1кВ с <u>неизолированными</u> проводами	П.1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированы в Минюстом России №4145 от 22.01.2003) П.2.4.95 Правила устройства электроустановок 7 издание Утверждены приказом Министерства энергетики РФ №204 от 08.07.2002, введены в действие с 01.01.2003г.	30.04.2019
7.	Не назначен ответственный за электрохозяйство с IV группой по электробезопасности из числа административно-технического персонала	п.1.2.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированы в Минюстом России №4145 от 22.01.2003)	Устранено во время проверки

В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, согласно п. 12 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в течение пятнадцати дней с даты получения, юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) вправе представить в Ростехнадзор или Волжско-Окское управление Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.


Информацию о выполнении требований, изложенных в настоящем предписании, необходимо направить в письменной форме в Волжско-Окское управление Ростехнадзора по адресу: 603095, г. Нижний Новгород, Гребешковский откос, 7.

Основанием осуществления контроля, за исполнением настоящего предписания является истечение сроков устранения нарушений обязательных требований, указанных в предписании.

Невыполнение в установленный срок является основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии со ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подпись лиц (а), вынесших (его) предписание:

Старший государственный
инспектор
должность



Кудряшов А.Г.
ФИО

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания получил:

Заведующая МБДОУ «Детский сад №30»
Макарова В.А.

Должность, ФИО

Макарова В.А.
Подпись

10.09.18
Дата

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи: