



Начальнику отдела по надзору
За эл. станциями, эл. сетями и ГТС
С.В.Родионову
от заведующего МБДОУ
«Детский сад № 30»
В.А.Макаровой
т. (83161) 7 – 82 – 93

Уважаемый Сергей Викторович!

В ответ на Ваше представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения № пр.-1493/18/П/14 от 10.09.2018. сообщаю о выполнении пунктов следующее :

1. Токоведущие части автоматического выключателя для включения наружного освещения закрыты от прикосновения неэлектротехническим персоналом.
2. Знак безопасности на сборках пищеблока выполнен.
3. Выполнены меры защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции при косвенном прикосновении: защитное заземление электрических водонагревателей в группах № 2, 5 (заземлены).
4. Выполнена основная система уравнивания потенциалов: заземлили на вводе в здание металлические трубы холодного водоснабжения.
5. Составлен перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
6. Изолировали провода по территории детского сада на воздушной линии напряжением до 1кВ.
7. Назначен ответственный за электрохозяйство с IV группой по электробезопасности из числа административно - технического персонала.

С уважением,
заведующий МБДОУ
« Детский сад № 30 »



В.А.Макарова.